



Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 Jun 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

Naam aanvrager* : Bloemen MAOARAS
 Adres : Yperenveld 12
3600 Genk
 BTW-nummer :
 (* ontvangt de factuur van de keuring)

Keurder : Hans Wilco Gudo Bedrijf : De Watergroep directie Limburg
 Telefoon : 0471 583500 Adres : Runkstersteenweg 208
 Badge nr. : 09011 B-3500 Hasselt

Gekeurde installatie : Klant/titularis : Bloemen MAOARAS Watermeter nr. : 710420508
 Adres : Yperenveld 12 Klantnr. :
3600 Genk Telefoon : 0471 72691

Datum keuring: 23.1.2016 (Indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)
 De keuring betreft een: een appartement een eengezinswoning ... mo 55096.....
 Het betreft een: basiskeuring met inventarisatie ééntapskeuring nieuwbouw
 herkeuring specifieke keuring renovatie
1700257

Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring, tenzij niet voorzien	Aanwezig/voorzien/niet voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/NOK	Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring, tenzij niet voorzien	Aanwezig/voorzien/niet voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	AW		OK	18. Bidet	NVL		
2. Toestellenlijst	AW		OK	19. Handsproeier bidet/wc	NVL		
3. Centrale beveiliging	AW	EA	OK	20. Keukenkraan	AW	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	AW			21. Handsproeier keukenkraan	AW	bil	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	NVL	-	-	22. Lavabo	AW	AA	OK
6. Wanverbinding	NVL			23. Handwasbakje	AW	AA	OK
7. Bijvulling CV	AW	CA	OK	24. Uitgietbak	NVL		
8. Warmwaterproductie op CV	AW	VG	OK	25. Zonnepaneel/paneel	AW	bil	OK
9. Waterverwarmingstoestellen	NVL			26. Zwembadverwarming	NVL		
10. Waterbehandeling	NVL			27. Zwembadbijvulling	NVL		
11. Kraan voor slangaansluiting	AW	bil	OK	28. Urinoir	NVL		
12. Bad: uitloop kraan	AW	AA	OK	29. Afvoer beveiliging(en)/toestel(ten)	NVL		
13. Handsproeier badkraan	AW	bil	OK	<u>Handwasbak Toestel</u>	AW	bil	OK
14. Automatische badspoeling	NVL			<u>Lavabo vast</u>	AW	AA	OK
15. Douche met vaste kop	AW	AA	OK	<u>Douche vast</u>	AW	bil	OK
16. Douche met handsproeier	AW	bil	OK	33. Drukverhoging	NVL		
17. WC	AW	bil	OK	Pictogrammen			

Opmerkingen: Leak leiding 13/14/15 Douch... NIKMO...
 zonnepaneel Tyfocor LS

code 6763
 om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvuilsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken

CONFORMITEITSVERKLARING De binneninstallatie: <input checked="" type="checkbox"/> is conform <input type="checkbox"/> is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen) <input type="checkbox"/> is niet conform, herkeuring verplicht	PRIVEWATERAFVOER <input type="checkbox"/> conform attest aanwezig <input type="checkbox"/> niet conform attest aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> geen attest aanwezig
--	--

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventueel schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Handtekening klant/titularis (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven) : Maarten Bloemen
 Handtekening keurder : Hans Wilco Gudo